Załącznik nr 4

Obliczenia napełnienia w Kanale Folusz dla przepływów obliczeniowych -stan aktualny z uwzględnieniem wprowadzenia wód deszczowych z osiedla w rejonie Leśnej

		Dane wyjściowe				**Odczytane z tabeli**			**Obliczone**	Wypełnienie
Lp.	Odcinek od-do	szer. dna	nachylenie	spadek	przepływ	promień Rh	prędkość v	powierzchnia F	Q	h (m)
		m	-	%o	m3/s	-	m/s	m2	m3/s	
1	6+100-5+540	1,4	1,5	1,8	0,55	0,30	0,64	0,91	0,579	**0,44**
2	5+540 - 5+240	2,0	1	1,8	1,105	0,41	0,78	1,50	1,170	**0,58**
3	5+240 - 5+000	2,0	1,5	3	1,199	0,36	0,92	1,34	1,229	**0,49**
4	5+000 - 4+785	2,0	1,5	3,2	1,55	0,39	1,01	1,55	1,564	**0,55**
5	4+785 - 4+500	2,0	1,5	1,6	1,55	0,46	0,79	2,01	1,590	**0,67**
6	4+500 - 4+100	2,5	1,5	2,5	1,768	0,42	0,93	1,91	1,787	**0,57**
7	4+100 - 3+960	2,5	1,5	1,3	1,995	0,52	0,77	2,67	2,068	**0,74**
8	3+820 - 3+570	1,5	1,5	1	1,364	0,49	0,65	2,12	1,386	**0,79**
9	3+570 - 3+190	1,5	1,5	3,2	1,588	0,41	1,04	1,54	1,599	**0,63**
10	3+190 - 2+955	2,0	1,5	3,4	1,927	0,42	1,10	1,78	1,949	**0,61**
11	2+955-2+555	2,0	1,5	2,5	1,927	0,45	0,98	1,97	1,933	**0,66**
12	2+555-2+230	2,0	1,5	3,1	1,927	0,43	1,06	1,82	1,917	**0,62**
13	2+230 - 2+030	2,3	1,5	2,1	3,246	0,57	1,05	3,09	3,248	**0,86**
14	2+010-1+970	2,3	1,5	1,4	3,246	0,62	0,91	3,59	3,267	**0,96**
15	1+970 - 1+850	2,3	1,5	1,4	4,022	0,68	0,97	4,23	4,097	**1,08**
16	1+850-1+300	2,3	1,5	2	4,084	0,64	1,11	3,75	4,142	**0,99**
17	1+300-0+900	2,2	1,5	1,4	4,122	0,69	0,97	4,24	4,112	**1,1**
18	0+900-0+540	2,2	1,5	1,2	4,122	0,71	0,92	4,51	4,153	**1,15**
19	0+540 - 0+000	2,0	1,5	1,9	4,122	0,65	1,09	3,81	4,164	**1,06**